

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>

10.09.2021, КНМ 26220061000200738691



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 8 (8652) 94-55-90, E-mail: fire77@skfo.mchs.gov.ru  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномыску)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: nevinka77@skfo.mchs.gov.ru, тел. (факс) 3-31-

01

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>ПРЕДПИСАНИЕ</b><br><b>ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ</b><br><b>БЕЗОПАСНОСТИ N 26-010-2022/0083пр / 1 35</b>  |                               |
| (первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра отвечает лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)  |                               |
| вручается:  | МБОУ СОШ № 8 г. Невинномысска |
| (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)   |                               |
| Во исполнение решения   |                               |
| О проведении плановой выездной проверки N 26-010-2022/0083пр от "20" июля 2022 года   |                               |
| в период с "01" августа 2022 г. по "12" августа 2022 г.   |                               |
| старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Невинномыску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Грунин Андрей Сергеевич, капитан внутренней службы. |                               |
| (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)   |                               |
| проведено   |                               |
| Плановая выездная проверка  |                               |
| (контрольное (надзорное) мероприятие)   |                               |
| в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  |                               |
| Директор МБОУ СОШ № 8 г. Невинномысска Рыжкина Т.А.   |                               |
| (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)  |                               |

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

| N п/п   | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|---|--|---|---|----------------------|
| <b>г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, 6:</b> |  |   |   |                      |
| 1.  | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной безопасности) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | Правила противопожарного режима в РФ п. 54  | 01.02.2023  |                      |
| 2.  | Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.   | Правила противопожарного режима в РФ п. 48.   | 01.02.2023  |                      |
| 3.  | Не организовано проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением   | Правила противопожарного режима в РФ п. 43;   | 01.02.2023  |                      |

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
|  | соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.   |   |            |
| <b>г. Невинномысск, ул. Мичурина, 1:</b> |  |   |            |
| 4.                                       | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной безопасности) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | Правила противопожарного режима в РФ п. 54  | 01.02.2023 |
| 5.                                       | Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.   | Правила противопожарного режима в РФ п. 48. | 01.02.2023 |
| 6.                                       | Не организовано проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  | Правила противопожарного режима в РФ п. 43; | 01.02.2023 |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

---

Директор МБОУ СОШ № 8 г. Невинномысска  
Рыжкина Татьяна Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



—(подпись)

---

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Невинномыску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
капитан внутренней службы  
Грунин А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного  
надзора)



-----

<\*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.